

Sassari 23/10/2023

Trasmissione via PEC, mail e Fax:

Comune di Sassari	protocollo@pec.comune.sassari.it
Comune Sassari Capo Gabinetto	capogabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Gabinetto	gabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Ufficio Stampa	ufficio_stampa@comune.sassari.it
Comune di Alghero	protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
Comune di Castelsardo	protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Comune di Porto Torres	comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
Comune di Tergu	protocollo.tergu@legalmail.it
Comune di Stintino	protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
ASL n.1 Dipartimento SIAN	Serv.ian@pec.aslsassari.it
Prefettura Sassari	Protocollo.prefss@pec.interno.it
Vigili del Fuoco Comando Provinciale Sassari	079 272727
ASL n.1 Sassari	079 2061231
A.O.U. Sassari	079 229157

**PIANO EMERGENZA "INTERVENTO MANUTENZIONE IDRICA ADDUTTRICE
COGHINAS II- ENAS "'**

**OGGETTO: INTERRUZIONE APPROVIGIONAMENTO ACQUA GREZZA, VERSO I
POTABILIZZATORI DI T.REALE(SASSARI) - CASTELSARDO.**

➤ **PREMESSA**

L'Enas informa, che nella giornata di **Giovedì 26 Ottobre 2023**, procederà con un intervento di riparazione sulla condotta idrica adduttrice denominata Coghinas II, pertanto, dalle ore **06.00** di **Giovedì 26 Ottobre 2023** alle ore **19.00** del **Venerdì 27 Ottobre 2023**, verrà sospesa la fornitura di acqua grezza verso i Potabilizzatori di Castelsardo e Truncu Reale(Sassari).

Durante la suddetta interruzione, per l'Impianto di Potabilizzazione di Truncu Reale si disporrà oltre all'accumulo della vasca terminale dell'acquedotto Coghinas II, della risorsa dell'invaso Cuga, con una portata ridotta a circa **700 I/S**.

L'impianto di potabilizzazione di Monte Agnese (Alghero) verrà approvvigionato interamente dall'ENAS con la risorsa dell'invaso Cuga a portata ordinaria.

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Considerato, che contestualmente all'intervento Enas, la Societa' Scrivente eseguirà n.2 interventi di manutenzione sulla rete idrica adduttrice Dn.800 ramo M.Oro -Ponte Rosello, sono previste le seguenti incidenze sul servizio, anche con interruzione della erogazione all'utenza, nei Comuni di Sassari e Castelsardo come di seguito indicato:

Serbatoio M.Oro

- **Quartieri del Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, S.M.di Pisa, Latte Dolce, Porcellana (zona Ospedali) e Piandanna,**
 - Interruzione dalle ore 07.00 del 26/10/2023 alle ore 22.00 del 26/10/2023;

Serbatoio Via Milano:

Alimentazione da Acq. Bidighinzu con integrazione da Acq. Coghinas Pot."Ponte Rosello".

In conseguenza del minor apporto idrico, nella rete di distribuzione alimentata dal serbatoio di Via Milano, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, e l'impossibilita' di incrementare la portata dal Ramo Bidighinzu, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Via Milano verso la zona alta di Sassari (**Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari2, Mte Furrù, Badde Pedrosa**) cosi' come riportato di seguito:

- Giovedì 26/10/2023 dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
- Venerdì 27/10/2023 dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;

Serbatoio Q.340:

In conseguenza del minor apporto idrico, nella condotta premente alimentata dal Sollev. di Viale Adua, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Q.300 (Serra Secca) verso la zona alta di Sassari (**Luna e Sole-Prunizedda-M.te Rosello Alto-Carbonazzi**)

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

- Giovedì 26/10/2023 dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;

Potabilizzazione T.Reale-Sassari:

Porto Torres

L'alimentazione alla rete cittadina verra' garantita dalla risorsa idrica presente negli accumuli e dai Pozzi Li Pidriazzi.

Stintino

L'alimentazione alla rete cittadina verra' garantita dalla risorsa idrica presente negli accumuli.

Potabilizzazione Castelsardo:

Castelsardo:

L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 06.00 del 26/10/2023**, e verra' ripristinata alle **ore 22.00 del 27/10/2023**.

Lu Bagnu:

L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 06.00 del 26/10/2023**, e verra' ripristinata alle **ore 22.00 del 27/10/2023**.

Tergu

L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 17.00 del 26/10/2023**, e verra' ripristinata alle **ore 22.00 del 27/10/2023**.

Tutte le articolazioni degli orari di erogazione sopra riportati potrebbero subire variazioni per cause impreviste e imprevedibili ed al momento non valutabili, sono possibili disservizi nelle zone ubicate a quota maggiore ed anche fenomeni di torbidità.

Sarà ns cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Si evidenzia che i tempi necessari per il ripristino della produzione regolare di acqua potabile negli Impianti di Potabilizzazione dopo il ripristino della fornitura da parte dell'ENAS sono di circa 3 ore, successivamente si dovrà procedere al ripristino delle

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

portate nell'acquedotto con tempi variabili in relazione alla distanze dei centri interessati dall'impianto.

Responsabile Settore Distribuzione D6:

Geon. Simone Pilo



Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it